

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА**

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник территориального отдела  
главного управления образования  
по Кировскому району

 М.А. Захарова



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №81**

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель Кировской  
районной общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)  
г. Красноярск

  
В.Д. Легасов



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СШ № 81  
  
Н.А. Рогова  
«24» февраля 2016г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа № 81»**

улица Щербакова, 17

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 3**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 81»
- 1.2. Адрес объекта: 660050, Красноярск, ул. Щербакова, 17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 372,5 кв.м
  - часть здания: \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3362 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1952, последнего капитального ремонта: 2011 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального ---
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Средняя школа № 81»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660050, г. Красноярск, пер. Маяковского, 9.  
Фактический адрес организации (учреждения): 660050 г. Красноярск, ул. Щербакова, 17.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Главное управление образования администрации города Красноярск
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049 г. Красноярск, ул. К.Маркса, 93

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста, присмотр и уход.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; дети от 1,5 до 7 лет)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 50 мест
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы № 7, № 74, № 8, № 94, № 55, № 65 трамвай № 7, № 4, № 6, № 5  
Остановка «Детский кинотеатр «Мечта»»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями ОДА	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
2	Вход (входы) в здание	НЕТ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ
8	Все зоны и участки	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ

\*\* Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать помещения в каждом блоке и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Имеется асфальтовое покрытие, плавный спуск для колясок.	Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования - 2017 -2026 год	-	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения - 2017 – 2026 год
2.	Вход (входы) в	-	Установка звуковых,	Монтаж	Установка кнопки

	здание		визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - до 2026 год. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения - до 2026 год.	пандусов, установка плавных доводчиков. При наличии финансирования - 2017 – 2026 год	вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения - 2017 – 2026 год
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	Увеличении проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования - до 2026 год Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Срок выполнения - до 2026 год. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования - до 2026 год. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2017 – 2026 год	Установка поручней на путях следования. При наличии финансирования – до 2026 год	-
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Просторные помещения с ровным полом	Увеличении проемов дверных проходов. ликвидация порогов. При наличии финансирования - до 2026 год. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2017 – 2026 год	Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов. При наличии финансирования - до 2026 год.	Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен

5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	Увеличении проемов дверных проходов. При наличии финансирования - 2018 год. Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей . Срок выполнения - до 2026 год.	Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветowych опознавательных знаков. При наличии финансирования - до 2026 год.	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте.	Капитальный ремонт электропроводки При наличии финансирования до 2026 год	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. При наличии финансирования - до 2026 год.	-

4.2. Период проведения работ: 2016-2026 год

в рамках исполнения: Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Кировского района

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на 1 этапе - ДЧ-И (к, о, у), ДУ-И (с, з), на 2 этапе - ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, з).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, з)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование председателем Кировской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г. Красноярск В.Д. Легасовым

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» февраля 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № 3 от «20» февраля 2016г.